



奈良広域水質検査センター第 ZG-22号

令和 6 年 9 月 18 日

天川村長 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 67							
水 の 種 類		原水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 9 月 10 日			天 候 (当日) 晴			(前日) 晴	
採 水 場 所		天川村 洞川簡易水道原水取水場							
採 水 者		天川村 洞川簡易水道							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	8	100個/mL		27	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大 腸 菌	検出する	不検出		28	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		29	ブロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水 銀	<0.00005	0.0005		30	プロモホルム	—	0.09	
5	セ レ ン	<0.001	0.01		31	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		32	亜 鉛	<0.005	1.0	
7	ヒ 素	<0.001	0.01		33	アルミニウム	<0.01	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		34	鉄	<0.005	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		35	銅	<0.005	1.0	
10	硝酸化合物及び塩化/硝酸	<0.001	0.01		36	ナトリウム	1.9	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	10		37	マンガン	<0.001	0.05	
12	フ ッ 素	<0.05	0.8		38	塩化物イオン	1.7	200	
13	ホ ウ 素	<0.01	1.0		39	Ca, Mg等(硬度)	16	300	
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002		40	蒸 発 残 留 物	34	500	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05		41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチン	<0.002	0.04		42	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	3	
21	塩 素 酸	—	0.6		47	p H値	7.1	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		48	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		49	臭 気	異常なし	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		50	色 度	0.9	5 度	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1		51	濁 度	<0.1	2 度	
26	臭 素 酸	—	0.01			アンモニア態窒素	<0.05	—	
判 定									
検 査 期 日		令和 6 年 9 月 10 日 ～ 令和 6 年 9 月 13 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位 : mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注 : No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチン : シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン

項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□ : 健康項目 : No.1~31

□ : 生活上支障項目 : No.32~51

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)




天川村長 殿

奈広水セ第M-261号

令和 6年 9月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 978

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 天川村 洞川簡易水道管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年9月10日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 天川村 洞川簡易水道

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.1 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.2 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




天川村長 殿

奈広水セ第 J-261号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 833		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	天川村 洞川簡易水道管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	天川村 洞川簡易水道		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年9月10日 ～ 令和6年9月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





天川村長 殿

奈広水セ第 K-136号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 326				
水 の 種 類	原水				
採 水 場 所	天川村 洞川簡易水道原水取水場				
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	天川村 洞川簡易水道				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
嫌 気 性 芽 胞 菌	検出しない		-
以 下 余 白			

備 考	省略不可項目	○：基準適合	×：基準超過（要再検査）
	健康項目	◎：基準の10%以下（3年に1回以上要検査）	
	水道水性状項目	○：基準の10%超過, 基準の20%以下（1年に1回以上要検査）	
		●：基準の20%超過, 基準以下（1年4回要検査）	
		×：基準超過（要再検査）	
検 査 期 日	令和6年9月10日	～	令和6年9月13日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		



天川村長 殿

奈広水セ第 KA-25号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 67		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	天川村 洞川簡易水道原水取水場		
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴
採 水 者	天川村 洞川簡易水道		
		天 候(前日)	晴

項 目	測 定 値	目 標 値
PFOS及びPFOA	0.000005未満 (mg/L)	0.00005 (mg/L)
以 下 余 白		

備 考	PFOS及びPFOA：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		
検 査 期 日	令和6年9月10日	～	令和6年9月13日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		



奈良広域水質検査センター組合

令和 6 年 9 月 18 日

天川村長 殿

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 68							
水 の 種 類		原水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 9 月 10 日		天 候 (当日) 晴		(前日) 晴			
採 水 場 所		天川村 枳尾簡易水道原水取水場							
採 水 者		天川村 枳尾簡易水道							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	7	100個/mL		27	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大 腸 菌	検出する	不検出		28	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		29	プロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水 銀	<0.00005	0.0005		30	プロモホルム	—	0.09	
5	セ レ ン	<0.001	0.01		31	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		32	亜 鉛	<0.005	1.0	
7	ヒ 素	<0.001	0.01		33	アルミニウム	<0.01	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		34	鉄	<0.005	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		35	銅	<0.005	1.0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01		36	ナトリウム	2.4	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	10		37	マンガン	<0.001	0.05	
12	フ ツ 素	<0.05	0.8		38	塩化物イオン	1.9	200	
13	ホ ウ 素	<0.01	1.0		39	Ca, Mg等(硬度)	24	300	
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002		40	蒸 発 残 留 物	47	500	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05		41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04		42	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3	
21	塩 素 酸	—	0.6		47	pH値	7.1	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		48	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		49	臭 気	異常なし	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		50	色 度	0.8	5 度	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1		51	濁 度	<0.1	2 度	
26	臭 素 酸	—	0.01			アンモニア態窒素	<0.05	-	
判 定									
検 査 期 日		令和 6 年 9 月 10 日 ～ 令和 6 年 9 月 13 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

- : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51
□ : 健康項目: No.1~31
□ : 生活上支障項目: No.32~51

- : 基準適合 × : 基準超過(要再検査)
◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)




天川村長 殿

奈広水セ第M-262号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 979			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	天川村 栃尾簡易水道管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	天川村 栃尾簡易水道			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.1 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




天川村長 殿

奈良広域水質検査センター第 J-266号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 841		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	天川村 枳尾簡易水道管末給水栓		
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	天川村 枳尾簡易水道		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考
○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



天川村長 殿

奈広水セ第 K-137号

令和 6年 9月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 327				
水 の 種 類	原水				
採 水 場 所	天川村 枳尾簡易水道原水取水場				
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴	天 候(前日)	晴
採 水 者	天川村 枳尾簡易水道				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
嫌 気 性 芽 胞 菌	検出しない		-
以 下 余 白			

備 考

省略不可項目

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

健康項目

◎：基準の10%以下（3年に1回以上要検査）

水道水性状項目

○：基準の10%超過，基準の20%以下（1年に1回以上要検査）

●：基準の20%超過，基準以下（1年4回要検査）

×：基準超過（要再検査）

検 査 期 日

令和6年9月10日 ～ 令和6年9月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





天川村長 殿

奈広水セ第 KA-26号

令和 6年 9月 18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 68		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	天川村 枳尾簡易水道原水取水場		
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	晴
採 水 者	天川村 枳尾簡易水道		
		天 候(前日)	晴

項 目	測 定 値	目 標 値
PFOS及びPFOA	0.000005未満 (mg/L)	0.00005 (mg/L)
以 下 余 白		

備 考	PFOS及びPFOA : ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		
検 査 期 日	令和6年9月10日	～	令和6年9月13日
検 査 機 関	奈良広域水質検査センター組合		
検 査 責 任 者	上 田 薫		




天川村長 殿

奈良広域水質検査センター組合
令和 6 年 9 月 18 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号		No. 66							
水 の 種 類		原水							
採 水 年 月 日		令和 6 年 9 月 10 日			天 候 (当日) 曇り			(前日) 晴後曇り	
採 水 場 所		天川村 中央簡易水道原水取水場							
採 水 者		天川村 中央簡易水道							
No.	項 目	測定値	基準値	判定	No.	項 目	測定値	基準値	判定
1	一 般 細 菌	50	100個/mL		27	総トリハロメタン	—	0.1	
2	大 腸 菌	検出する	不検出		28	トリクロロ酢酸	—	0.03	
3	カドミウム	<0.0003	0.003		29	プロモジクロロメタン	—	0.03	
4	水 銀	<0.00005	0.0005		30	プロモホルム	—	0.09	
5	セ レ ン	<0.001	0.01		31	ホルムアルデヒド	—	0.08	
6	鉛	<0.001	0.01		32	亜 鉛	<0.005	1.0	
7	ヒ 素	<0.001	0.01		33	アルミニウム	<0.01	0.2	
8	六価クロム化合物	<0.002	0.02		34	鉄	<0.005	0.3	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.04		35	銅	<0.005	1.0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	0.01		36	ナトリウム	2.9	200	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	10		37	マンガン	<0.001	0.05	
12	フ ッ 素	<0.05	0.8		38	塩化物イオン	2.1	200	
13	ホ ウ 素	<0.01	1.0		39	Ca, Mg等(硬度)	28	300	
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	0.002		40	蒸 発 残 留 物	53	500	
15	1,4-ジオキサン	<0.005	0.05		41	陰イオン界面活性剤	<0.02	0.2	
16	シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	0.04		42	ジェオスミン	<0.000001	0.00001	
17	ジクロロメタン	<0.001	0.02		43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	0.00001	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	0.01		44	非イオン界面活性剤	<0.005	0.02	
19	トリクロロエチレン	<0.001	0.01		45	フ ェ ノ ール 類	<0.0005	0.005	
20	ベンゼン	<0.001	0.01		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	3	
21	塩 素 酸	—	0.6		47	pH値	7.2	5.8～8.6	
22	クロロ酢酸	—	0.02		48	味	—	異常なし	
23	クロロホルム	—	0.06		49	臭 気	異常なし	異常なし	
24	ジクロロ酢酸	—	0.03		50	色 度	1.0	5 度	
25	ジプロモクロロメタン	—	0.1		51	濁 度	0.1	2 度	
26	臭 素 酸	—	0.01			アンモニア態窒素	<0.05	—	
判 定									
検 査 期 日		令和 6 年 9 月 10 日 ～ 令和 6 年 9 月 13 日							
検 査 機 関		奈良広域水質検査センター組合							
検 査 責 任 者		上 田 薫							

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

注: No.3~7, 12, 13, 32~37はその化合物を含む。

No.16 シス/トランス-1,2-ジクロロエチレン: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51

□ : 健康項目: No.1~31

□ : 生活上支障項目: No.32~51

○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)



天川村長 殿

奈広水セ第M-260号

令和 6年9月8日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 977

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 天川村 中央簡易水道管末給水栓

採 水 年 月 日 令和6年9月10日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴後曇り

採 水 者 天川村 中央簡易水道

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	2.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和6年9月10日 ~ 令和6年9月13日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






天川村長 殿

奈広水セ第 J-260号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 832				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	天川村 中央簡易水道管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候 (当日)	曇り	天 候 (前日)	晴後曇り
採 水 者	天川村 中央簡易水道				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和6年9月10日 ～ 令和6年9月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






天川村長 殿

奈良広域水質検査センター第 K-135号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 325				
水 の 種 類	原水				
採 水 場 所	天川村 中央簡易水道原水取水場				
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	晴後曇り
採 水 者	天川村 中央簡易水道				

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
嫌 気 性 芽 胞 菌	検出しない		-
以 下 余 白			

備

考

省略不可項目

○：基準適合

×：基準超過（要再検査）

健康項目

◎：基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目

○：基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

●：基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

×：基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和6年9月10日 ～ 令和6年9月13日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫






天川村長 殿

奈広水セ第 KA-24号

令和 6年9月18日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 66		
水 の 種 類	原水		
採 水 場 所	天川村 中央簡易水道原水取水場		
採 水 年 月 日	令和6年9月10日	天 候(当日)	曇り
		天 候(前日)	晴後曇り
採 水 者	天川村 中央簡易水道		

項 目	測 定 値	目 標 値
PFOS及びPFOA	0.000005未満 (mg/L)	0.00005 (mg/L)
以 下 余 白		

備 考 PFOS及びPFOA：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

検 査 期 日 令和6年9月10日 ～ 令和6年9月13日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫