




天川村長 殿

奈良水セ第M-558号

令和 7年3月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No.2112				
水 の 種 類	浄水				
採 水 場 所	天川村 洞川簡易水道管末給水栓				
採 水 年 月 日	令和7年3月13日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日)	曇り
採 水 者	天川村 洞川簡易水道 西崎 誠一				
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準		
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)	
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない		
塩 化 物 イ オ ン	2.2 (mg/L)	○	200	(mg/L)	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)	
p H 値	7.0	○	5.8～8.6		
味	異常なし	○	異常なし		
臭 気	異常なし	○	異常なし		
色 度	0.5 (度)	○	5	(度)	
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)	
遊 離 残 留 塩 素	0.3 (mg/L)		-		

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和7年3月13日 ~ 令和7年3月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






天川村長 殿

奈広水セ第M-562号

令和 7年3月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀 士



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2119			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	天川村 枳尾簡易水道管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和7年3月13日	天 候 (当日)	晴	天 候 (前日) 曇り
採 水 者	天川村 枳尾簡易水道 福本 善之			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	2.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	1.9 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和7年3月13日 ~ 令和7年3月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫




天川村長 殿

奈広水セ第M-557号

令和 7年3月21日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 山田 秀



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2111			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	天川村 中央簡易水道管末給水栓			
採 水 年 月 日	令和7年3月13日	天 候(当日)	曇り	天 候(前日) 曇り時々雨
採 水 者	天川村 中央簡易水道 阪谷 均			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オン	2.6	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5 未満	(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満	(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.4	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和7年3月13日 ~ 令和7年3月14日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫

